



DT/FF/acn

Aragona, 08/11/2023

Comune di Agrigento
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Comune di Siculiana
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

Comune di Porto Empedocle
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
comune.portoempedocle@pec.it

Comune di Realmonte
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
protocollo.realmonte@pec.it

Comune di Cattolica Eraclea
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
protocollo@comunecattolicaeraclea.it

Comune di Calamonaci
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
info@pec.comune.calamonaci.ag.it

Comune di Ribera
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it

Comune di Montallegro
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
comune.montallegro@pec.it

Comune di Licata
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
protocollo@cert.comune.licata.ag.it

Comune di Sciacca
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Ufficio Tecnico
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

e p.c.

Assemblea Territoriale Idrica AG9
atiag9@pec.it

Oggetto: Guasto trasformatore MT del pozzo "Grattavole" n. 2 nel comune di Sciacca – Riduzione della fornitura idrica

Si comunica che, a seguito di un guasto riscontrato sul trasformatore MT del pozzo "Grattavole n. 2", ubicato



in Contrada Misilifulmini del comune di Sciacca, è stato necessario ridurre di circa il 10 % l'attuale dotazione idrica consegnata ai seguenti comuni:

- Agrigento;
- Siculiana;
- Porto Empedocle;
- Realmonte;
- Cattolica Eraclea;
- Calamonaci;
- Ribera;
- Montallegro;
- Licata;
- Sciacca.

Per quanto sopra, la distribuzione idrica prevista nel corso dei prossimi giorni nei suddetti comuni, potrà subire degli slittamenti e/o delle limitazioni, con conseguenti disservizi idrici per gli utenti

Si provvederà a ripristinare le portate consegnata precedentemente, a conclusione dei lavori di riparazione del guasto sopra evidenziato e la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

Distinti saluti.

Per l'Ufficio Tecnico
Geom. A. Di Franco

D'Ordine del Dirigente del Settore Tecnico

Ing. F. Fiorino

Dott. A. Cannella

