



DT/FF/nv

Aragona, 19/07/2023

Comune di Agrigento

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Comune di S. Angelo Muxaro

comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

Comune di Joppolo Giancaxio

sindaco@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it

Comune di Raffadali

pec@comuneraffadali.it

Comune di S. Elisabetta

santaelisabetta.protocollo@pec.it

Comune di Aragona

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it

Comune di Comitini

info@pec.comune.comitini.ag.it

Comune di Favara

comune.favara@pec.it

Voltano S.p.A.

voltanospa@pec.it

Comune di Licata

protocollo@cert.comune.licata.ag.it

Comune di Porto Empedocle

comune.portoempedocle@pec.it

Comune di Realmonte

protocollo.realmonte@pec.it

Comune di Ribera

protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it

Comune di Calamonaci

info@pec.comune.calamonaci.ag.it

Comune di Cattolica Eraclea

protocollo@comunecattolicaeraclea.it

Comune di Siculiana

protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

Comune di Montalegro

comune.montalegrob@pec.it

Comune di Sciacca

protocollo@comunedischiacca.telecompost.it

Comando VV.F. Agrigento

com.agrigento@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Assemblea Territoriale Idrica AG9

atiag9@pec.it

Prefettura di Agrigento

protocollo.prefag@pec.interno.it



Oggetto: Interruzione fornitura idrica comuni alimentati dagli Acquedotti: Voltano, Favara di Burgio e Ancipa-Blufi.

Si comunica che a partire dalla giornata di ieri, 18/07/2023, si sono verificati numerosi guasti sugli acquedotti, dell'intero ambito territoriale, che alimentano i comuni dell'agrigentino.

Si riportano nello specifico i guasti riscontrati e i comuni interessati dall'interruzione della fornitura idrica, con conseguenziale totale interruzione della turnazione idrica.

- Guasto Acquedotto Voltano (gestito da Aica), riscontrato sul ponte tubo di attraversamento fiume Platani. I comuni che risultano interessati da una totale sospensione della fornitura idrica sono:
- Sant'Angelo Muxaro;
 - Santa Elisabetta;
 - Raffadali;
 - Joppolo Giancaxio;
 - Frazioni di Agrigento: Giardina Gallotti e Montaperto.

Notevolmente ridotta la fornitura idrica nei comuni di:


- Favara;
- Aragona;
- Comitini;
- Porto Empedocle: serbatoio San Calogero, serbatoio Caliato;
- Agrigento: frazione di Fontanelle, frazione di San Michele, Zona Industriale, serbatoio Madonna delle Rocche, Via unità d'Italia.

- Guasto Campi Pozzi "Favara di Burgio" (gestiti da Siciliacque) a causa di un incendio avvenuto ieri, 18/07/2023. I comuni interessati da una totale sospensione della fornitura idrica sono:

- Ribera;
- Calamonaci;
- Montallegro;
- Cattolica Eraclea;
- Siculiana;
- Realmonte;
- Porto Empedocle: serbatoio Pero e serbatoio Crasto;
- Agrigento centro e frazioni di Villaggio Mosè, San Leone-Villaggio Peruzzo, Villaseta-Monserrato;
- Licata: Serbatoi Sant'Angelo Alto e Basso, Poggio Cofino e Gagliano.

- Guasto Acquedotto Ancipa-Blufi (gestito da Siciliacque) a causa di interventi manutentivi programmati. I comuni interessati sono:
- Licata: Serbatoio Safarello.

Al fine di garantire un apporto idrico minimo per alimentare nel migliore dei modi le utenze sensibili (ospedali, idranti) AICA sta provvedendo ad incrementare l'apporto idrico sull'Acquedotto Favara di Burgio a mezzo



dell'acqua emunta dai campi pozzi di Sciacca con conseguente riduzione di acqua nel medesimo comune e, quindi, possibili slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista.

AICA ha anche proposto all'ente di sovrambito, Siciliacque, di aumentare l'apporto idrico sull'Acquedotto Favara di Burgio a mezzo della produzione dal Potabilizzatore Sambuca di Sicilia.

Tale scenario sarà in continua evoluzione in base agli effetti degli interventi manutentivi che si stanno effettuando e rispetto alle capacità idrauliche degli Acquedotti e delle relative possibilità di interscambio tra gli stessi.

Sarà nostra cura informarvi sull'esito delle attività svolte e sui vari ripristini delle forniture idriche nei comuni in parola.

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. F. Fiorino

Il Direttore Generale

Dott. C. Guarneri