



DT/FF/acn

Aragona, 14/01/2025

Comune di Sciacca

protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

Comune di Agrigento

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Comune di Caltabellotta

comunecaltabellotta@pec.it

Comune di Calamonaci

info@pec.comune.calamonaci.ag.it

Comune di Cattolica Eraclea

protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Comune di Montalegro

comune.montalegrob@pec.it

Comune di Porto Empedocle

comune.portoempedocle@pec.it

Comune di Realmonte

protocollo.realmonte@pec.it

Comune di Ribera

protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it

Comune di Siculiana

protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

e p.c. **Assemblea Territoriale Idrica AG9**

atiag9@pec.it

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

Direzione Generale

Cabina di Regia per l'Emergenza Idrica

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Prefettura di Agrigento

protocollo.prefag@pec.interno.it

Ufficio del Genio Civile

Tavolo Tecnico Permanente – Agrigento

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Siciliacque S.p.A.

siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Interruzione funzionalità impianto di produzione Carboj nel Comune di Sciacca.

Interruzione turnazione idrica nel Comune di Sciacca.

Riduzione fornitura idrica nei Comuni alimentati dall'Acquedotto "Favara di Burgio".

Siamo spiacenti nel comunicare che stamane, nel corso delle attività di controllo degli impianti di produzione di acqua potabile siti in C.da Carboj del Comune di Sciacca, i nostri operatori hanno constatato la manomissione, con contestuale furto dei cavi elettrici di alimentazione dell'omonimo sollevamento idrico che rifornisce i serbatoi di



accumulo del Comune di Sciacca, nonché vettoria un quantitativo di acqua di circa 40 l/s sull'Acquedotto "Favara di Burgio".

Tale problematica ha conseguenzialmente provocato l'interruzione della turnazione idrica nel comune di Sciacca, con ovvi disservizi idrici per le utenze servite.

Per lo stesso motivo sarà contestualmente ridotta la fornitura idrica nei Comuni alimentati dall'Acquedotto "Favara di Burgio":

- Agrigento;
- Ribera;
- Caltabellotta;
- Calamonaci;
- Cattolica Eraclea;
- Montallegro;
- Siculiana;
- Realmonte;
- Porto Empedocle;

dove la turnazione idrica subirà limitazioni e/o slittamenti con disservizi idrici per le utenze servite.

Si rassicura che i nostri tecnici e i nostri operatori sono già sul posto per quantificare l'entità del danno e successivamente reperire il materiale necessario per il ripristino funzionale dell'impianto in parola.

Sarà cura della Scrivente notificare gli Enti in indirizzo sugli aggiornamenti del caso.

Distinti saluti.

Per l'Ufficio Tecnico

Ing. C. Ferrara

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. F. Florino